

Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Самарской области в городе Новокуйбышевске

ул. Л.Толстого, 19а, г.Новокуйбышевск, Самарская область, 446205,  
8(84635) 4-04-91, факс (84635) 4-01-77

**ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

от 21 апреля 2021 года

№ 16-04/640

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

при рассмотрении экспертного заключения от 20.04.2021 № 1122 по результатам лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды из скважины превышены показатели массовая концентрация аммиака и ионов аммония, хлорид-ионов, массовая концентрация железа, жесткость),

а также экспертного заключения от 20.04.2021 № 1126 по результатам лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды распределительной сети холодной воды из крана на пищеблоке превышены показатели массовая концентрация аммиака и ионов аммония),

отобранные для исследований в ходе плановой выездной проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)" по адресу: 446161, Самарская область, Пестравский район, с. Высокое, ул. Степная, д.1.

наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	В соответствии п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 9 Постановления Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» усилить контроль за качеством подаваемой питьевой	До 01.06.2021г далее в соответствии с программой производственного контроля

	воды– организовать исследование питьевой воды в распределительной сети(жилой корпус, пищеблок) на микробиологические и санитарно-химические показатели (массовая концентрация аммиака и ионов аммония) показатели 1 раз в неделю.	
2.	В соответствии п. 82 СанПиН 2.1.3684-21 принять дополнительные меры, направленные на улучшение качества питьевой воды (промывка и дезинфекция, иные меры).	До 22.04.2021г.
3.	В соответствии Федерального Закона от 07.12.2011 г 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предоставить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с указанием выполненных мероприятий.	До 27.04.2021г.
4	На период до приведения показателей воды в соответствие с установленными требованиями организовать питьевой режим в соответствии п. 9.36 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".	до приведения показателей воды в соответствие с установленным и требованиями
	О выполнении уведомить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по самарской области в г. Новокуйбышевск на E-mail : <a href="mailto:grnnovok@fsnsamara.ru">grnnovok@fsnsamara.ru</a> (для Карповой М.В.).	До 27.04.2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов»

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (в 15-ти дневный срок в органе государственного контроля (надзора), в 3-х месячный срок в порядке, установленном нормами 24 главы Арбитражного процессуального Кодекса).

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства - влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Самарской области в городе Новокуйбышевске

 М.В. Карпова

Предписание получено « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

направлено на E-mail