

Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Самарской области в городе Новокуйбышевске

ул. Я.Толстого, 19а, г.Новокуйбышевск, Самарская область, 446205,  
8(84635) 4-04-91, факс (84635) 4-01-77

**ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

от 30 апреля 2021 года

№ 16-04/679

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: при рассмотрении акта от 30 апреля 2021 года № 16-04/50 по результатам плановой выездной проверки в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ)" по адресу: 446161, Самарская область, Пестравский район, с. Высокое, ул. Степная, д.1.

наименование объекта, перечислить рассмотренные документы  
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1.	В соответствие п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг": - в отделении №1: ремонт потолков в спальнях комнатах №№2,3,4,6,7,8,9,10,12, столовой, комнате отдыха; ремонт стен в комнатах №№4,7,9, 10,12,15,столовой; - в отделении №4: ремонт потолков в спальнях комнатах №№ 16, 20, в душевой; ремонт стен в спальнях комнатах №№ 1, 4, 16, 18, 21, душевой, комнате отдыха, раздевалке; - в отделении №3: ремонт потолков в спальнях комнаты №№11,12; ремонт стен в спальнях комнатах №№1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, комнате отдыха, бельевой, туалете, душевой, комнате для персонала; - в отделении №2: ремонт потолков в рекреации I –го этажа; спальней комнате №4, бытовом помещении; - ремонт стен в изоляторе, в изоляторе при отделении №2; ремонт стен в рекреации I - го этажа; спальней комнате №4, комнате отдыха, бытовом помещении; - ремонт полового покрытия в изоляторе, спальнях комнатах №№1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, комнате отдыха, душевой отделения №3; спальнях комнатах №№2, 3, 8, 11, 17, 18, 19, 20, 21 отделения №4; в туалете отделения №2 Обеспечить потоков, стен и полов отделкой, позволяющей осуществлять уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.	до 05 сентября 2022 года
2.	- В соответствие п. 9.15 СП 2.1.3678-20 отделить палаты изолятора от остальных помещений шлюзом с умывальником.	до 05 сентября 2022 года
3	В соответствие п. 9.16 предусмотреть в приемно-карантинном отделении буфетную, оборудованную моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря,	до 05 сентября 2022 года


4	В соответствии п. 9.25 СП 2.1.3678-20 оборудовать зону унитазов закрытыми кабинками.	до 05 сентября 2022 года
5	В соответствии п. 78 СП 2.1.3678-20 информировать территориальный орган, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента получения результата лабораторного исследования проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам	до 05 сентября 2022 года
6	В соответствии п. 9.5 СП 2.1.3678-20 обеспечить помещения медицинского назначения (палаты в изоляторе) закрытыми светильниками.	до 05 сентября 2022 года
7	В соответствии п. 9.38 СП 2.1.3678-20 осуществлять своевременную замену перегоревших ламп и неисправных источников света.	до 05 сентября 2022 года
8	В соответствии п. 9.23 СП 2.1.3678-20 оборудовать жилые комнаты пансионата достаточным количеством мебели (столами, стульями, прикроватными тумбочками; оборудовать гардеробные (кладовые) достаточным количеством шкафов с полками для хранения домашней одежды, белья, обуви (из расчета количество отделений в шкафах, количество тумбочек и стульев должно соответствовать количеству спальных мест в отделении), обеспечить комнатах для хранения верхней одежды в отделениях достаточным количеством вешалок для хранения верхней одежды	до 05 сентября 2022 года
9	В соответствии п. 9.13 СП 2.1.3678-20 оборудовать отопительные приборы ограждающими устройствами	до 05 сентября 2022 года
10	В соответствии п. 9.15 СП 2.1.3678-20 оборудовать в приемно-карантинном отделении изолятор с достаточным количеством помещений для размещения коек из расчета не менее четырех коек на 100 человек проживающих	до 05 сентября 2022 года
11	В соответствии п. 9.40, п. 9.47 СП 2.1.3678-20 обеспечить проведение обработки постельных принадлежностей после выписки и смерти проживающих в дезинфекционной камере	до 05 сентября 2022 года
12	О выполнении уведомить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевск.	до 05 сентября 2022 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов»

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (в 15-ти дневный срок в органе государственного контроля (надзора), в 3-х месячный срок в порядке, установленном нормами 24 главы Арбитражного процессуального Кодекса).

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства - влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель Территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Самарской области в городе Новокуйбышевске



М.А. Купряхина