



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

РОССИЯ 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.: тел.(846 2) 933-20-38, тел.факс: 933-07-12

E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 09-541-04-21-064-П

Законному представителю
ГБУ СО «Высокинский пансионат для
инвалидов»
Самарская область,
Пестравский район,
с. Высокое, ул. Степная, 1

«20» апреля 2021 года

Государственный инспектор Самарского регионального отдела по газовому надзору, надзору за подъемными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением Кокарев Максим Олегович, на основании Акта проверки от 20 апреля 2021 г. № 09-541-04-21-064-П, составленного в отношении Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Высокинский пансионат для инвалидов (Психоневрологический интернат)» (ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов»), ИНН 6378001795, в присутствии директора ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» Н.С. Искрина

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
Газовый надзор			
1.	В ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» отсутствует инженерно-технический персонал прошедший аттестацию в области промышленной безопасности А.1 и	Нарушены ч. 2 статьи 9 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п.5. Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому,	20.08.2021г.

	эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления Б7.1.	технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 531, зарегистрированных в Минюсте РФ от 30.12.2020г. №61962.	
2.	Не проводится комплекс мероприятий по техническому обслуживанию, ремонту Сети газопотребления ОАО "Стикс", А53-01070-0001, а именно отсутствуют записи о проведении технического обслуживания, ремонта газового оборудования с 10.08.2020г.	Нарушены ч. 2 статьи 9 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п.6. Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 531, зарегистрированных в Минюсте РФ от 30.12.2020г. №61962.	20.08.2021г.
3.	Отсутствует работник, на которого возложены функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля.	Нарушены ч. 2 статьи 9 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п. 9 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденные постановлением правительства РФ №2168 от 18.12.2020г.	20.08.2021г.
4.	Отсутствует план работы ответственного за осуществление производственного контроля на 2021г.	Нарушены ч. 2 статьи 9 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п. 14б «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденные постановлением правительства РФ №2168 от 18.12.2020г.	20.08.2021г.
5.	Не осуществляется производственный контроль, в части, не проводятся целевые и комплексные проверки состояния промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. (отсутствуют отчеты о проведении проверок).	Нарушены ч. 2 статьи 9 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п. 14в «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утвержденные постановлением правительства РФ №2168 от 18.12.2020г.	20.08.2021г.
6.	При проведении комплекса мероприятий по ремонту не обеспечено безопасное состояние газопровода, а именно повреждено изоляционное покрытие (окраска) газопровода, в районе модуля №1.	Нарушение ч.2. ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.4, 6. Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 531, п.70е Технического регламента «О безопасности сетей	20.08.2021г.

		газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением правительства РФ от 29.10.2010г. №870.	
--	--	---	--

Информацию о выполнении пунктов настоящего ПРЕДПИСАНИЯ необходимо направить в письменном виде в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А.

Невыполнение предписаний в установленные сроки является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от «20» апреля 2021 г. составлено в 2-х экземплярах на 3 листах.

С предписанием ознакомлен:

Директор ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» Н.С. Искрин



Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи

_____ (Ф.И.О. должностного лица)

_____ (подпись)

_____ (дата)

Лицо, вынесшее предписание:


Государственный инспектор Самарского
регионального отдела по газовому надзору,
надзору за подъемными сооружениями и оборудованием,
работающим под избыточным давлением



М.О. Кокарев

Экземпляр предписания для исполнения получен:

Директор ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» Н.С. Искрин
20.04.2021г.



(должность, ФИО, подпись, дата)