



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ПЕСТРАВСКОГО РАЙОНА

ул. 50 лет Октября, д. 50, с. Пестравка, 446160  
07-02-2023/Прдп50-23-238

25.01.2023 № \_\_\_\_\_



Директору ГБУ СО «Высокинский  
пансионат для инвалидов»

Искрину Н.С.

Самарская область, Пестравский район,  
с. Высокое, ул. Степная, д. 1, 446177



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений законодательства  
о социальной защите инвалидов

Прокуратурой Пестравского района в январе 2023 года проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов, о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» (далее – Пансионат), в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от их организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Объекты социальной инфраструктуры, к которым в том числе отнесены здания, сооружения, их комплексы должны обустроиваться и оснащаться в соответствии со строительными нормами и правилами для обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан, специальными приспособлениями, к которым согласно ст.5 Закона Самарской области от 10.02.2009 №7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» (далее Закон №7-ГД) относятся пандусы, поручни или подъемные устройства у лестниц при входах в здания, специальные указатели (международными символами), рельефными направляющими для ориентировки незрячих.

В соответствии со ст.1 Закона 7-ГД данный закон регулирует отношения, связанные с созданием условий для беспрепятственного доступа и использования маломобильными гражданами (люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или ориентации в пространстве).





Проверкой установлено, что вход в основной корпус Пансионата не оборудован пандусом, которое предназначено для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, что не позволяет обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов в указанное здание.

Кроме того, требования пожарной безопасности, как указано в ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 (далее Закон), это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Закона ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (далее Постановление) содержатся требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной проверкой установлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1. На дверках шкафов, где размещены ПК, отсутствуют условные обозначения пожарных кранов, отсутствуют номера шкафов (актовый зал, помещение карантинно-приемного отделения, кабинет трудовой терапии), что является нарушением п. 6.2.3 СП 5.13130.2009; п. 5.20 ГОСТ Р 51844.

2. Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода, ручным пожарным стволом (помещение карантинно-приемного отделения), что является нарушением п. 50 Постановления.

3. Устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (дверь, отделяющая лестничную клетку от коридора 2-го этажа 5-ого отделения), что является нарушением п. 14 Постановления.

Невыполнение указанных требований пожарной безопасности создает опасные условия для неопределенного круга лиц, которые могут находиться в указанном здании.

Также, согласно ст. 8 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон) граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.



В соответствии со ст. 11 Закона юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

Согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 39 Закона на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Проведенной проверкой установлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, в помещениях обеденного зала, кухни и склада имеются следы протечки, внутренняя отделка помещений выполнена не из моющихся материалов, в помещении обеденного зала и кухни на полах из керамической плитки имеются расхождения межплиточных швов до 10 мм., растрескивание керамической плитки, выраженные дефекты покрытия, затрудняющие проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20.


Причинами и условиями, способствующими совершению указанных правонарушений, является ненадлежащее отношение к соблюдению требований законодательства со стороны Барышникова А.А., Сдвиженского П.Ю., чем существенно нарушаются права и законные интересы граждан.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**требую:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Барышникова А.А., Сдвиженского П.Ю., а также иных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.
3. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить прокурора Пестравского района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Пестравского района в течение месяца со дня его внесения.

Заместитель прокурора района  
младший советник юстиции



И.В. Демин